

1. Подраздел 5.6 - Система газоснабжения

№ п/п	Замечания	Основание
1.	Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями действующих технических условий и заданием на проектирование.	
2.	Буквенно-цифровое обозначение для трубопроводов, предусмотреть согласно ГОСТ 21.205-2016 п.4.7 таблица 20.	ГОСТ 21.205-2016.
3.	Предусмотреть конструкцию защитного покрытия стального газопровода согласно ГОСТ 9.602 приложение «Ж».	ГОСТ 9.602.
4.	Стальные футляры газопроводов под а/дорогами при прокладке открытым способом защищаются изоляционными покрытиями и ЭХЗ. Указать, как осуществляется защита ЭХЗ.	п.4.8 СП 62.13330.2011* (изм.№1,2,3,4).
5.	Указать предусмотренные мероприятия для определения местонахождения подземного газопровода.	СП 42-103-2003, п.5.6, п.5.7.
6.	Представить сведения об охранных зонах, в соответствии с выполненным проектом.	Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878.
7.	Если котельная рассматривается как готовое блочно-модульное изделие, следует представить Сертификат соответствия блочной котельной.	СП 89.13330.2016 (изм.№1) п.4.19. СП 373. 1325800.2018 (изм.№1) п.6.5.
8.	Представить разрешительные документы на пересечение коммуникаций, согласованные с организацией, эксплуатирующей данные коммуникации.	Гражданский кодекс РФ.
9.	Реквизиты технических условий, Приложение №1 к договору о подключении (технологическом присоединении) должны содержать номер и дату выдачи.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 (с изменениями на 6 мая 2024года). Градостроительный кодекс РФ Статья 52.1
10.	Текстовая и Графическая часть раздела должны соответствовать требованиям п. 21, Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями на 15 сентября 2023года).	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 (с изменениями на 6 мая 2024года).
11.	План газопровода, оформить согласно ГОСТ 21.710-2021г., п. 6. Пример выполнения плана, Приложение А.	ГОСТ 21.710-2021г.
12.	Расход газа на газоиспользующее оборудование следует принимать по паспортным данным предприятия-изготовителя.	СП 402.1325800.2018 (изм.№1) от19.12.2022г.) Приложение А (п.А3).
13.	Представить ИУЛ (информационно-удостоверяющий лист) на разработчиков настоящего проекта, согласно ГОСТ Р 21.101-2020 Приложение Х.	ГОСТ Р 21.101-2020
14.	При внесении исправлений в проектную документацию, выполнять требования ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные	ГОСТ Р 21.101-2020.

№ п/п	Замечания	Основание
	требования к проектной и рабочей документации».	
15.	Заполнение штампов в текстовой и графической части должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 Приложение «Ж» (обязательное) Форма 3.	ГОСТ Р 21.101-2020.
16.	Во всем тексте принятые технические решения описать в утвердительной формулировке, т.е. с признаком существующего (запроектированного) решения. Заменить слова «должен», «должно», «должны» и т.д.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 (с изменениями на 6 мая 2024года).
17.	При пересечении автодорог на одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство (ковер).	СП 62.13330.2011* (с изм.№1,2,3,4), п.5.5.2*.